

**F.E.I.P. di Vincenzo Penna sas - Via Mezzetti,33/35 74121 TARANTO -
P.Iva 02620020731 – Tel. 0997365634 - Fax 0997362232 – email: feiptaranto@libero.it**

RAPPORTO DI CONTROLLO ESTINTORI

**Spett
COMUNE DI TARANTO
CODICE IMMOBILE N° 04
Scuola BATTISTI Ist. Compr. VIOLA**

Con la presente si dichiara di aver effettuato in data odierna il controllo degli estintori in Vostro possesso nel rispetto della normativa vigente ed in particolare:

- ☒ controllo iniziale
☒ sorveglianza
☒ controllo periodico
☐ revisione programmata,
☐ collaudo
☐ manutenzione straordinaria

ELENCO ESTINTORI CONTROLLATI

NUMERO ESTINTORI	TIPOLOGIA
N° 21	POLVERE KG. 6
N° 5	CO2 KG. 5

- ☒ in data odierna gli estintori risultano efficienti e correttamente posizionati n° 26
estintori a polvere portatili collaudati n° _____
estintori a Co2 portatili collaudati n° _____

☐ Anomalie riscontrate :

NESSUNA

☐ Azioni correttive :

//

☐ Estintori di nuova fornitura previsti:

Per fine vita da sostituire tutti gli estintori nell'anno 2021

Emissione Certificato NOVEMBRE 2020	Prossima scadenza controllo MAGGIO 2021	- FEIP sas - IL TECNICO -  F.E.I.P. sas TARANTO Il Tecnico Vincenzo PENNA admin
--	--	--