**F.E.I.P. di Vincenzo Penna sas - Via Mezzetti,33/35 74121 TARANTO -
P.Iva 02620020731 – Tel. 0997365634 - Fax 0997362232 – email: feiptaranto@libero.it**

RAPPORTO DI CONTROLLO ESTINTORI

**Spett
COMUNE DI TARANTO
CODICE IMMOBILE N° 21
Scuola XXIII° C.lo CARRIERI via M. D'Oro**

Con la presente si dichiara di aver effettuato in data odierna il controllo degli estintori in Vostro possesso nel rispetto della normativa vigente ed in particolare:

- controllo iniziale
- sorveglianza
- controllo periodico
- revisione programmata,
- collaudo
- manutenzione straordinaria

ELENCO ESTINTORI CONTROLLATI

NUMERO ESTINTORI	TIPOLOGIA
N° 26	POLVERE KG. 6
N° 4	CO2 KG. 5

in data odierna gli estintori risultano efficienti e correttamente posizionati n° 30
estintori a polvere portatili collaudati n° _____
estintori a Co2 portatili collaudati n° _____

Anomalie riscontrate :

NESSUNA

Azioni correttive :

//

Estintori di nuova fornitura previsti:

Emissione Certificato NOVEMBRE 2020	Prossima scadenza controllo MAGGIO 2021	- FEIP sas - IL TECNICO - F.E.I.P. sas TARANTO Il Tecnico X Vincenzo PENNA admin
--	--	---