

F.E.I.P. di Vincenzo Penna sas - Via Mezzetti,33/35 74121 TARANTO -
P.Iva 02620020731 - Tel. 0997365634 - Fax 0997362232 - email: feiptaranto@libero.it

RAPPORTO DI CONTROLLO ESTINTORI

Spett
COMUNE DI TARANTO
CODICE IMMOBILE N°56
12° C.lo livio Tempesta via Lago di Como 7

Con la presente si dichiara di aver effettuato in data odierna il controllo degli estintori in Vostro possesso nel rispetto della normativa vigente ed in particolare:

- controllo iniziale
- sorveglianza
- controllo periodico
- revisione programmata,
- collaudo
- manutenzione straordinaria

ELENCO ESTINTORI CONTROLLATI

NUMERO ESTINTORI	TIPOLOGIA
N° 22	POLVERE KG. 6
N° 4	CO2 KG. 5

in data odierna gli estintori risultano efficienti e correttamente posizionati n° 26
estintori a polvere portatili collaudati n° _____
estintori a Co2 portatili collaudati n° _____

Anomalie riscontrate :

--

Azioni correttive :

Estintori di nuova fornitura previsti:

Per fine vita da sostituire tutti gli estintori nell'anno 2021

Emissione Certificato NOVEMBRE 2020	Prossima scadenza controllo MAGGIO 2021	- FEIP sas - ILTECNICO - X F.E.I.P. sas TARANTO Vincenzo PENNA Il Tecnico admin
--	--	---