

F.E.I.P. di Vincenzo Penna sas - Via Mezzetti,33/35 74121 TARANTO -
P.Iva 02620020731 - Tel. 0997365634 - Fax 0997362232 - email: feiptaranto@libero.it

RAPPORTO DI CONTROLLO ESTINTORI

Spett
COMUNE DI TARANTO
CODICE IMMOBILE N° 93
Scuola materna FRASCOLLA VIA DENTICE

Con la presente si dichiara di aver effettuato in data odierna il controllo degli estintori in Vostro possesso nel rispetto della normativa vigente ed in particolare:

- controllo iniziale
 sorveglianza
 controllo periodico
 revisione programmata,
 collaudo
 manutenzione straordinaria

ELENCO ESTINTORI CONTROLLATI

NUMERO ESTINTORI	TIPOLOGIA
N°11	POLVERE KG. 6
N° 1	CO2 KG. 5

in data odierna gli estintori risultano efficienti e correttamente posizionati n° 12
estintori a polvere portatili collaudati n° _____
estintori a Co2 portatili collaudati n° _____

Anomalie riscontrate :

--

Azioni correttive :

Estintori di nuova fornitura previsti:

Per fine vita da sostituire tutti gli estintori nell'anno 2021

--

Emissione Certificato NOVEMBRE 2020	Prossima scadenza controllo MAGGIO 2021	- FEIP sas - ILTECNICO - F.E.I.P. sas TARANTO <i>Vincenzo Penna</i> Il Tecnico X Vincenzo PENNA admin
--	--	--