

**F.E.I.P. di Vincenzo Penna sas - Via Mezzetti 33/35 74121 TARANTO -
P.Iva 02620020731 - Tel. 0997365634 - Fax 0997362232 - email:
feiptaranto@libero.it**

Spett
COMUNE DI TARANTO
CODICE IMMOBILE N° 42
I.C. DANTE ALIGHIERI Via Dante

CERTIFICATO VERIFICA IDRANTI

lunghezza: 20 m.	cassetta idrante tipo : Casette esterne UNI 10779
TIPOLOGIA : Idrante UNI 45 N° 9	Erogazione : lancia triplo getto
TIPOLOGIA : Idrante UNI 70 N° 0	Valvola : a volantino
TIPOLOGIA : Attacco VV FF UNI 70 N° 1	Safety crash

Le misurazioni delle pressioni sono state eseguite con strumento Cespite Aziendale MP7 UNI 01K06635 :

ULTIMA PROVA IDRICA TUBAZIONI ANNUALE Per idrante	Lettura Pressione STATICA [bar] allo strumento UTILIZZATO MOD. MP 3 - Ugello 0.15	Portata Lt/Min
Ultimo sfavorito	lettura Oltre 3.9 - Portata Superiore a 120 LT/MIN.	X <input type="checkbox"/> > 120 <input type="checkbox"/> < 120
Penultimo sfavorito	5,60 - 222LT/MIN.	X <input type="checkbox"/> > 120 <input type="checkbox"/> < 120
Intermedio	5,50 - 220LT/MIN.	X <input type="checkbox"/> > 120 <input type="checkbox"/> < 120

Esito positivo abbiamo effettuato in data odierna la revisione semestrale dell'impianto idrico antincendio risultato funzione grado di assicurare l'erogazione agli idranti idraulicamente più sfavoriti di una portata d'acqua di 120 l/min con una pressione residua di 3 bar. Durante il controllo delle motopompe e di tutti i componenti dell'impianto.

Esito **NOTE :**

Azioni correttive:

Emissione Certificato NOVEMBRE 2020	Prossima scadenza controllo MAGGIO 2021	- FEIP sas - IL TECNICO - F.E.I.P. sas TARANTO X Vincenzo Penna admin
--	--	--