

**F.E.I.P. di Vincenzo Penna sas - Via Mezzetti 33/35 74121 TARANTO -
P.Iva 02620020731 - Tel. 0997365634 - Fax 0997362232 - email:
feiptaranto@libero.it**

Spett
COMUNE DI TARANTO
CODICE IMMOBILE N° 45
22° Circolo

CERTIFICATO VERIFICA IDRANTI

lunghezza: 20 m.	cassetta idrante tipo : Cassette esterne UNI 10779
TIPOLOGIA : Idrante UNI 45 N° 5	Erogazione : lancia triplo getto
TIPOLOGIA : Idrante UNI 70 N° 0	Valvola : a volantino
TIPOLOGIA : Attacco VV FF UNI 70 N° 1	Safety crash

Le misurazioni delle pressioni sono state eseguite con strumento Cespite Aziendale MP7 UNI 01K06635 :

ULTIMA PROVA IDRICA TUBAZIONI ANNUALE Per idrante	Lettura Pressione STATICA [bar] allo strumento UTILIZZATO MOD. MP 3 - Ugello 0.15	Portata Lt/Min
Ultimo sfavorito	lettura Oltre 3.9 - Portata Superiore a 120 LT/MIN.	<input type="checkbox"/> > 120 <input type="checkbox"/> < 120
Penultimo sfavorito	5,60 - 222LT/MIN.	<input type="checkbox"/> > 120 <input type="checkbox"/> < 120
Intermedio	5,50 - 220LT/MIN.	<input type="checkbox"/> > 120 <input type="checkbox"/> < 120

Esito

Esito negativo **NOTE : periferiche non a Norma oltre a emissione erogazione idrica e riserva idrica antincendio non Soddisfacenti i requisiti richiesti dalla Norma**

Azioni correttive: La rete idrica è collegata direttamente alla rete senza sala pompaggio, rinveniente probabilmente Da un CPI scaduto e non rinnovato. Si dovrebbe provvedere ad una nuova progettazione per impianto idrico di Spegnimento con nuova sala pompaggio + riserva idrica antincendio + nuova linea

Emissione Certificato NOVEMBRE 2020	Prossima scadenza controllo MAGGIO 2021	- FEIP sas IL TECNICO - F.E.I.P. sas X TARANTO Vincenzo PENNA admin
--	--	---