

**F.E.I.P. di Vincenzo Penna sas - Via Mezzetti 33/35 74121 TARANTO -
P.Iva 02620020731 – Tel. 0997365634 - Fax 0997362232 – email:
feiptaranto@libero.it**

Spett
COMUNE DI TARANTO
CODICE IMMOBILE N° 57
Martellotta via Scoglio del Tonno

CERTIFICATO VERIFICA IDRANTI

lunghezza: 20 m.	cassetta idrante tipo : Casette esterne UNI 10779
TIPOLOGIA : Idrante UNI 45 N° 14	Erogazione : lancia triplo getto
TIPOLOGIA : Idrante UNI 70 N° 0	Valvola : a volantino
TIPOLOGIA : Attacco VV FF UNI 70 N° 1	Safety crash

Le misurazioni delle pressioni sono state eseguite con strumento Cespite Aziendale MP7 UNI 01K06635 :

ULTIMA PROVA IDRICA TUBAZIONI ANNUALE Per idrante	Lettura Pressione STATICA [bar] allo strumento UTILIZZATO MOD. MP 3 – Ugello 0.15	Portata Lt/Min
Ultimo sfavorito	lettura Oltre 3.9 – Portata Superiore a 120 LT/MIN.	X <input type="checkbox"/> > 120 <input type="checkbox"/> < 120
Penultimo sfavorito	5,60 – 222LT/MIN.	X <input type="checkbox"/> > 120 <input type="checkbox"/> < 120
Intermedio	5,50 – 220LT/MIN.	X <input type="checkbox"/> > 120 <input type="checkbox"/> < 120

Esito positivo abbiamo effettuato in data odierna la revisione semestrale dell'impianto idrico antincendio risultato funzione: grado di assicurare l'erogazione agli idranti idraulicamente più sfavoriti di una portata d'acqua di 120 l/min con una pressione residua di 3 bar. Durante il controllo delle motopompe e di tutti i componenti dell'impianto.

Esito negativo **NOTE :**

Azioni correttive:

Emissione Certificato NOVEMBRE 2020	Prossima scadenza controllo MAGGIO 2021	- FEIP sas IL TECNICO - F.E.I.P. sas TARANTO <input checked="" type="checkbox"/> Il Tecnico Vincenzo PENNA admin
--	--	--