**F.E.I.P. di Vincenzo Penna sas - Via Mezzetti 33/35 74121 TARANTO -
P.Iva 02620020731 - Tel. 0997365634 - Fax 0997362232 - email:
feiptaranto@libero.it**

**Spett
COMUNE DI TARANTO
CODICE IMMOBILE N° 89
SC. ELEM. FRASCOLLA V.LE JONIO**

CERTIFICATO VERIFICA IDRANTI

lunghezza: 20 m.	cassetta idrante tipo : Casette esterne UNI 10779
TIPOLOGIA : Idrante UNI 45 N° 7	Erogazione : lancia triplo getto
TIPOLOGIA : Idrante UNI 70 N° 0	Valvola : a volantino
TIPOLOGIA : Attacco VV FF UNI 70 N° 1	Safety crash

Le misurazioni delle pressioni sono state eseguite con strumento Cespite Aziendale MP7 UNI 01K06635 :

ULTIMA PROVA IDRICA TUBAZIONI ANNUALE Per idrante	Lettura Pressione STATICA [bar] allo strumento UTILIZZATO MOD. MP 3 - Ugello 0.15	Portata Lt/Min
Ultimo sfavorito	lettura Oltre 3.9 - Portata Superiore a 120 LT/MIN.	X ☐ > 120 ☐ < 120
Penultimo sfavorito	5,60 - 222LT/MIN.	X ☐ > 120 ☐ < 120
Intermedio	5,50 - 220LT/MIN.	X ☐ > 120 ☐ < 120

Esito positivo abbiamo effettuato in data odierna la revisione semestrale dell'impianto idrico antincendio risultato funzionante in grado di assicurare l'erogazione agli idranti idraulicamente più sfavoriti di una portata d'acqua di 120 l/min con una pressione residua di 3 bar. Durante il controllo delle motopompe e di tutti i componenti dell'impianto.

Esito negativo **NOTE :**

Azioni correttive:

Emissione Certificato NOVEMBRE 2020	Prossima scadenza controllo MAGGIO 2021	- FEIP sas - IL TECNICO - X FEIP sas TARANTO Vincenzo Penna admin Il Tecnico
---	---	--