

**F.E.I.P. di Vincenzo Penna sas - Via Mezzetti 33/35 74121 TARANTO -
P.Iva 02620020731 - Tel. 0997365634 - Fax 0997362232 - email:
feiptaranto@libero.it**

Spett
COMUNE DI TARANTO
CODICE IMMOBILE N° 57
Ist. Comprensivo MARTELLOTTA
VIA SCOGLIO DEL TONNO

CERTIFICATO VERIFICA PORTE R.I.

N° ___ PORTE REI 60
N° ___ PORTE REI 90
N° 18 PORTE REI 120

VERIFICHE per la funzionalità	ESITO
Apertura - chiusura - Segnaletica - assenza di dispositivi aggiuntivi per tenere aperta la porta - percorso di accesso libero da ingombri - Auto chiusura - Tenuta dei cardini - tenuta guarnizione - assenza di fessurazioni Maniglioni A P	
VERIFICHE a NORMA UNI 11473 - 1	ESITO
Controllo della presenza della targhetta, cioè il marchio di conformità, fornito dal produttore;	
Controllo dell'integrità, del funzionamento, del fissaggio, della lubrificazione e della posizione delle cerniere;	
Controllo della coordinazione di chiusura;	
Controllo delle guarnizioni, della loro verniciatura, ancoraggio e completezza;	
Controllo di eventuali alterazioni dello stato iniziale, quali: cedimenti, corrosioni, crepe etc.	
Controllo della scorrevolezza di apertura, controllo di tutti gli elementi che garantiscono una corretta fluidità, quindi perni, cavi, catene, contrappesi e pulegge;	
Controllo del grassaggio/oliatura o di possibili perdite di olio, ispezione di tutti i componenti della serratura.	

Esito NEGATIVO <input checked="" type="checkbox"/> 17 porte intervento per ripristino totale della funzionalità regolare
NOTE :
Azioni correttive: DA TABELLA NOTA manutenzione straordinaria

Emissione Certificato NOVEMBRE 2020	Prossima scadenza controllo MAGGIO 2021	- FEIP sas - IL TECNICO - F.E.I.P. sas TARANTO X  Vincenzo Penna admin
--	--	---