

**F.E.I.P. di Vincenzo Penna sas - Via Mezzetti 33/35 74121 TARANTO -
P.Iva 02620020731 - Tel. 0997365634 - Fax 0997362232 - email:
feiptaranto@libero.it**

**Spett
COMUNE DI TARANTO
CODICE IMMOBILE N° 21
XXIII CIRCOLO CARRIERI
VIA MEDAGLIE D'ORO 46**

CERTIFICATO VERIFICA PORTE R.I.

**N° ___ PORTE REI 60
N° ___ PORTE REI 90
N° 02 PORTE REI 120**

| VERIFICHE per la funzionalità | ESITO |
|--|--------------|
| Apertura - chiusura - Segnaletica - assenza di dispositivi aggiuntivi per tenere aperta la porta - percorso di accesso libero da ingombri - Auto chiusura - Tenuta dei cardini - tenuta guarnizione - assenza di fessurazioni Maniglioni A P | |
| VERIFICHE a NORMA UNI 11473 - 1 | ESITO |
| Controllo della presenza della targhetta, cioè il marchio di conformità, fornito dal produttore; | |
| Controllo dell'integrità, del funzionamento, del fissaggio, della lubrificazione e della posizione delle cerniere; | |
| Controllo della coordinazione di chiusura; | |
| Controllo delle guarnizioni, della loro verniciatura, ancoraggio e completezza; | |
| Controllo di eventuali alterazioni dello stato iniziale, quali: cedimenti, corrosioni, crepe etc. | |
| Controllo della scorrevolezza di apertura, controllo di tutti gli elementi che garantiscono una corretta fluidità, quindi perni, cavi, catene, contrappesi e pulegge; | |
| Controllo del grassaggio/oliatura o di possibili perdite di olio, ispezione di tutti i componenti della serratura. | |

Esito positivo abbiamo effettuato in data odierna la revisione semestrale con i controlli sopra riportati

NOTE :

Azioni correttive:

| | | |
|---|---|--|
| Emissione Certificato NOVEMBRE 2020 | Prossima scadenza controllo MAGGIO 2021 | - FEIP sas IL TECNICO - X F.E.I.P. sas TARANTO <small>Vincenzo PENNA admin</small> Tecnico |
|---|---|--|