**F.E.I.P. di Vincenzo Penna sas - Via Mezzetti 33/35 74121 TARANTO -
P.Iva 02620020731 - Tel. 0997365634 - Fax 0997362232 - email:
feiptaranto@libero.it**

**Spett
COMUNE DI TARANTO
CODICE IMMOBILE N° 04
IC BATTISTI VIOLA**

CERTIFICATO VERIFICA E MANUTENZIONE RIVELAZIONE ANTINCENDIO

VERIFICHE per la funzionalità / NORMA UNI 12845- UNI EN 97 95	Controllo ESITO
1 Controllo e prova iniziale per dettami minimi della Norma UNI 9795 e delle regole tecniche CEI 64 – 8 con prova della Centrale, come da manuale uso e manutenzione ed eventuali accessori software resi all'Ente dall'installatore iniziale;	X
2 Controllo e prova dei sistemi di rivelazione (condotta – puntiformi – lineari – barriere);	X
3 Controllo e prova Pulsanti ;	X
4 Controllo e prova Cassonetti luminosi dei allarme ;	X
5 Controllo e prova Allarme acustico ;	X
6 Controllo e prova Attuatori dei sistemi di estinzione ;	X
7 Controllo e prova Prove di commutazione ;	X
8 Controllo e prova Prove trasmissione Radio ;	X

ESITO NEGATIVO **X** abbiamo effettuato in data odierna la revisione semestrale con i controlli sopra riportati

NOTE : Impianto Fuori uso sistemi non a Norma

Azioni correttive : Formazione nuovo Impianto analisi di massima MS da scheda consistenza € 11.350.00 circa

Emissione Certificato NOVEMBRE 2020	Prossima scadenza controllo MAGGIO 2021	- FEIP sas - IL TECNICO X F.E.I.P. sas TARANTO Vincenzo PENNA admin <i>Il Tecnico</i>
--	--	--