

**F.E.I.P. di Vincenzo Penna sas - Via Mezzetti 33/35 74121 TARANTO -  
P.Iva 02620020731 – Tel. 0997365634 - Fax 0997362232 – email:  
feiptaranto@libero.it**

**Spett  
COMUNE DI TARANTO  
CODICE IMMOBILE N° 21  
XXIII° C.lo CARRIERI via M. D' Oro**

**CERTIFICATO VERIFICA E MANUTENZIONE RIVELAZIONE ANTINCENDIO**

| <b>VERIFICHE per la funzionalità / NORMA UNI 12845- UNI EN 97 95</b>  | <b>Controllo<br/>ESITO</b> |
|---|----------------------------|
| 1 Controllo e prova iniziale per dettami minimi della Norma UNI 9795 e delle regole tecniche CEI 64 -- 8 con prova della Centrale, come da manuale uso e manutenzione ed eventuali accessori software resi all'Ente dall'installatore iniziale; | X                          |
| 2 Controllo e prova dei sistemi di rivelazione (condotta – puntiformi – lineari – barriere);  | X                          |
| 3 Controllo e prova Pulsanti ;  | X                          |
| 4 Controllo e prova Cassonetti luminosi dei allarme ;   | X                          |
| 5 Controllo e prova Allarme acustico ;  | X                          |
| 6 Controllo e prova Attuatori dei sistemi di estinzione ;   | X                          |
| 7 Controllo e prova Prove di commutazione ;   | X                          |
| 8 Controllo e prova Prove trasmissione Radio ;  | X                          |

|   |
|---|
| <b>ESITO NEGATIVO</b> <input type="checkbox"/> X abbiamo effettuato in data odierna la revisione semestrale con i controlli sopra riportati |
| <b>NOTE : Impianto Fuori uso sistemi non a Norma</b>  |
| <b>Azioni correttive : Formazione nuovo Impianto analisi di massima MS da scheda consistenza € 18.500.00 circa</b>                          |

|   |   |   |
|---|---|---|
| <b>Emissione Certificato</b><br><br>NOVEMBRE 2020 | <b>Prossima scadenza controllo</b><br><br>MAGGIO 2021 | - FEIP sas - II TECNICO<br><br>- <b>F.E.I.P. sas</b><br><b>TARANTO</b><br><b>II Tecnico</b><br><br>X<br>Vincenzo.PENNA<br>admin |
|---|---|---|