F.E.I.P. di Vincenzo Penna sas - Via Mezzetti 33/35 74121 TARANTO - P.Iva 02620020731 – Tel. 0997365634 - Fax 0997362232 – email: feiptaranto@libero.it

Spett
COMUNE DI TARANTO
Codice immobile 57
Scuola MARTELLOTTA
via Scoglio del Tonno

CERTIFICATO VERIFICA E MANUTENZIONE RIVELAZIONE ANTINCENDIO

VERIFICHE per la funzionalità / NORMA UNI 12845– UNI EN 97 95	*Controllo ESITO*
1 Controllo e prova iniziale per dettami minimi della Norma UNI 9795 e delle regole tecniche CEI 64 – 8 con prova della Centrale, come da manuale uso e manutenzione ed eventuali accessori software resi all'Ente dall'installatore iniziale;	*X*
2 Controllo e prova dei sistemi di rivelazione (condotta – puntiformi – lineari – barriere);	*X*
3 Controllo e prova Pulsanti ;	*X*
4 Controllo e prova Cassonetti luminosi dei allarme ;	*X*
5 Controllo e prova Allarme acustico ;	*X*
6 Controllo e prova Attuatori dei sistemi di estinzione ;	*X*
7 Controllo e prova Prove di commutazione ;	*X*
8 Controllo e prova Prove trasmissione Radio ;	*X*

ESITO NEGATIVO □ X abbiamo effettuato in data odierna la revisione semestrale con i controlli sopra riportati
NOTE : Impianto Fuori uso scheda madre centrale e quadro alimentazione separata da sostituire
Azioni correttive : MS per ripristino efficienza € 4.450.00

Emissione Certificato	Prossima scadenza controllo	- FEIP sas - IL TECNICO
NOVEMBRE 2020	MAGGIO 2021	F.E.I.P. sas TARANTO Il Tecnico X Vincenzo PENNA admin