

**F.E.I.P. di Vincenzo Penna sas - Via Mezzetti 33/35 74121 TARANTO -  
P.Iva 02620020731 - Tel. 0997365634 - Fax 0997362232 - email:  
feiptaranto@libero.it**

**Spett  
COMUNE DI TARANTO  
CODICE IMMOBILE N° 110  
Scuola VIOLA Via Zara**

**CERTIFICATO VERIFICA E MANUTENZIONE RIVELAZIONE ANTINCENDIO**

<b>VERIFICHE per la funzionalità / NORMA UNI 12845- UNI EN 97 95</b>	<b>Controllo ESITO</b>
1 Controllo e prova iniziale per dettami minimi della Norma UNI 9795 e delle regole tecniche CEI 64 - 8 con prova della Centrale, come da manuale uso e manutenzione ed eventuali accessori software resi all'Ente dall'installatore iniziale;	X
2 Controllo e prova dei sistemi di rivelazione (condotta - puntiformi - lineari - barriere);	X
3 Controllo e prova Pulsanti ;	X
4 Controllo e prova Cassonetti luminosi dei allarme ;	X
5 Controllo e prova Allarme acustico ;	X
6 Controllo e prova Attuatori dei sistemi di estinzione ;	X
7 Controllo e prova Prove di commutazione ;	X
8 Controllo e prova Prove trasmissione Radio ;	X

<b>ESITO NEGATIVO</b> <input type="checkbox"/> X abbiamo effettuato in data odierna la revisione semestrale con i controlli sopra riportati
<b>NOTE : Impianto Fuori uso sistemi non a Norma</b>
<b>Azioni correttive : Formazione nuovo Impianto analisi di massima MS da scheda consistenza € 13.500.00 circa</b>

<b>Emissione Certificato</b>  NOVEMBRE 2020	<b>Prossima scadenza controllo</b>  MAGGIO 2021	- FEIP sas - IL TECNICO -  <b>F.E.I.P. sas</b> <b>TARANTO</b> X Vincenzo PENNA // <i>Tecnico</i> admin
---	---	---