

**F.E.I.P. di Vincenzo Penna sas - Via Mezzetti 33/35 74121 TARANTO -
P.Iva 02620020731 - Tel. 0997365634 - Fax 0997362232 - email:
feiptaranto@libero.it**

**Spett
COMUNE DI TARANTO
CODICE IMMOBILE N° 67
Scuola Deledda via Galeso**

**CERTIFICATO VERIFICA E MANUTENZIONE SALA DI POMPAGGIO
ANTINCENDIO**

| VERIFICHE per la funzionalità / NORMA UNI 10779 - UNI EN 673 | Controllo ESITO |
|---|----------------------------|
| 1.esame generale delle apparecchiature allo scopo di verificarne lo stato apparente di tutti i componenti; | X |
| 2.rilevamento delle pressioni in uscita e prova di funzionamento di eventuali segnalatori di allarme; | X |
| 3.prove di tenuta di tutte le valvole; | X |
| 4.controllo della posizione di completa apertura delle valvole di intercettazione e relativa chiusura; | X |
| 5.verifica dello stato delle vasche o dei serbatoi di accumulo o disgiunzione, del livello e delle condizioni dell'acqua all'interno di essi; | // |
| 6.prova di funzionamento degli indicatori di livello, dei rinalzi o reintegri e delle loro valvole a galleggiante e delle apparecchiature ausiliarie; | X |
| 7.verifica del livello e prova di funzionamento del rinalzo, dei dispositivi di controllo ed eventuali regolatori di livello dei serbatoi di adescamento di pompe installate soprabattente; | X |
| 8.prova di avviamento automatico e funzionamento delle pompe; | X |
| 9.prova di riavviamento manuale delle pompe, con valvola di prova completamente aperta, immediatamente dopo l'arresto; | X |
| 10.controllo del pressostato relativo a ciascuna pompa; | X |
| 11.controllo del dispositivo automatico che aziona il segnale di allarme acustico e luminoso dove presente; | X |
| 12.controllo del quadro elettrico di comando relativo a ciascuna pompa; in particolare il controllo riguarda : l'ampmetro, il voltmetro (per ciascuna fase), spia gialla di assenza corrente, selettore, pulsanti di marcia e di arresto con relative spie; | X |
| 13.verifica dell'olio lubrificante del motore, quello del carburante e quello dell'elettrolita nelle batterie di avviamento e di alimentazione delle motopompe - rabbocchi livelli ; | X |
| 14.compilazione scheda tecnica dettagliata (CONSISTENZA) di tutta la componentistica facente parte dell'impianto e compilazione del Registro Antincendio in sede ; | |

| |
|---------------------------|
| NOTE : |
| Esito Positivo |
| Azioni correttive: |

| | | |
|---|---|--|
| Emissione Certificato NOVEMBRE 2020 | Prossima scadenza controllo Maggio 2021 | - FEIP sas - IL TECNICO F.E.I.P. sas TARANTO X Vincenzo PENNA admin |
|---|---|--|